

Município de Benavente - Sistema de Abastecimento de São Brás

Resultados do 4.º Trimestre 2009

A AR – Águas do Ribatejo EIM, informa os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água, relativamente ao ano de 2009. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e é aprovado pelo Instituto Regulador de Água e Resíduos (IRAR). Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.

Assim, para o quarto trimestre de 2009, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro realizaram-se 5 análises, das quais 60% apresentam resultados em conformidade com os valores paramétricos da legislação em vigor.

Parâmetros do Controlo de Rotina (RI)

Parâmetro	Unidades	VP	Análises			Resultados		
			Previstas	Realizadas	%Realizadas	>VP	Mínimo	Máximo
E. Coli	Nºmicro/100 ml	0	1	1	100	0	0	0
Bactérias Coliformes	Nºmicro/100 ml	0	1	3	100	2	0	82
Cloro Residual	mg/l Cl	-	1	1	100	0	<0,2	<0,2

Nota 1: o Incumprimento registado em Bactérias coliformes foi considerado pontual, estando associado à baixa concentração de desinfectante residual. A situação foi corrigida de imediato, tendo sido feito reforço da barreira sanitária e posterior verificação da reposição da qualidade.

Direcção de Produção e Tratamento